

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	362	Stadt Regensburg	Umweltamt
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	362	Stadt Regensburg	Umweltamt
Betreiber	[Name]	Biosyntec GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Budapester Str. 9	93055	Regensburg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Herstellung von Biodiesel aus Altspeisefetten		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	4.1.2 / 4.1b		

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	19.12.2024	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [X]	X			
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [X]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X			
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Beschäumungsanlage für Tankfeld i4 st nicht erstellt	Herstellung Beschäumungsanlage mit Schwerschäumrohren und Beschäumungsmitteln ist zu erstellen.	30.06.2025	Umweltamt Regensburg / Feuerwehr Regensburg	01.07.2025

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL